Zentral verwaltete Räume

- Eignung Hörsäle und Seminarräume E-Prüfungen

Eignung Hörsäle und Seminarräume E-Prüfungen

Notation:

- Elektrische Betriebsmittel, die vorrätig sind: Steckdosenleisten, Verlängerungskabel, Doppelsteckdosen und Kabeltrommeln.
- 16/33 bedeutet, dass auf die im Plan vorgesehenen 33 Prüfungsplätzen 16 Prüfungsplätze mit fest installierten Steckdosen versorgt sind. Die übrigen 17 Plätze können bei Bedarf mit mobilen elektrischen Betriebsmitteln versorgt werden.
- Summierte Platzzahlen (103+50) ergeben sich durch Trennwände.
- Die Eignung entspricht dem Notensystem deutscher Hochschulen. Sie wird durch den Aufwand der Aufbaus der zentral gelagerten elektrischen Betriebsmittel und der elektrischen Absicherung der Steckdosen im Raum festgelegt.
- Achtung: Die logistische Verteilung von elektrischen Betriebsmittel auf mehreren Gebäuden ist meist mit Mehraufwand verbunden. Deshalb ist beispielsweise eine Ausrüstung der Hörsäle im Stockwerk 0 des S1|01 Gebäudes effektiver, als die Auswahl mehrerer Hörsäle in mehreren Gebäuden, die ggf. eine bessere Eignung aufweisen

Hörsäle mit Steckdosen an den Plätzen

Prüfungsräumlichkeit	Sitzplätze gesamt	Prüfungsplätze mit Stromversorgung			Kommentar	Bedarf zusätzlicher betriebsmittel	Aufwand ergänzender Betriebsmittel	Eignung
		drei Plätze frei	zwei Plätze frei	ein Platz frei				
L402 1+2	1018	113/113 (74 + 39)	153/153 (103 + 50)	170/231 (119 + 51)	Steckdosen unterhalb der oben gelegenen Netzwerkdosen.	Doppelstecker nach Plan; gelagert in L4|02 335.	Minimal	1.3

L402 201+202	396	44/44 (23 + 23)	66/66 (33 + 33)	73/89 (37 + 38)	Steckdosen unterhalb der oben gelegenen Netzwerkdosen.	Doppelstecker nach Plan; gelagert in L4|02 335.	Minimal	1.3
S105 122	372	40/40	62/62	64/89	Steckdosen in jeder zweiten Reihe hinter den heruntergeklappten Tischen.		gut	1.3
S306 051	286	33/33	47/47	47/74	Steckdosen auf Fußhöhe.		gut	1.7
S208 171	198	16/16	28/28	31/32	Steckdosen auf Kniehöhe in jeder zweiten Reihe		gut	2.7
S306 052	103	11/11	20/20	20/28	Steckdosen auf Fußhöhe.		gut	2.7
S306 053	81	11/11	16/16	16/32	Steckdosen auf Fußhöhe.		gut	2.7

Hörsäle ohne Steckdosen an den Plätzen

Prüfungsräumlichkeit	Sitzplätze	Prüfungsplätze mit Stromversorgung			Anmerkungen	Urteil
		drei Plätze frei	zwei Plätze frei	ein Platz frei		
S101 A1	738	N.A.	N.A.	N.A.	Unzureichende Absicherung.	5.0
S206 030	484	50	79	115		2.0
S3|11 08	455	64	87	119		3.0

S101 A01	298	35	53	75		2.0
L301 A93	296	32	53	76		Offline
L203 6	272	31	47	73		Offline
S202 C205	257	30	49	70		3.3
S3|11 0012	239	64	43	64		3.3
S101 A04	216	25	25	50		2.7
S101 A03	216	25	35	50		2.7
S103 226	210	28	35	56		3.7
S103 221	210	28	35	56		3.7
S101 A4	164	15	30	42		2.7
S101 A5	164	15	30	42		2.7
S3|11 006	152	N.A.	27	37		3.3
S103 23	148	17	26	38		3.0
S103 123	148	15	30	42		3.0
S103 223	148	14	29	40		3.0
S101 A02	116	12	20	30		2.7
L301 A91	114	12	20	34		Offline
S217 103	108	11	16	21		3.7
L203 06	107	11	17	27		Offline
L203 05	107	11	18	27		Offline
S202 C110	80	6	12	20		3.7
S202 C120	80	6	12	20		3.7
L301 92	69	8	12	20		Offline
S101 A2	68	6	12	20		2.7
S101 A3	68	6	12	20		2.7
S103 113	56	24	24	24	Seminarraum	4.0
S103 204	48	24	12	16	Seminarraum	4.0

S103 104	40	20	20	20	Seminarraum	4.0
S103 109	37	20	20	20	Seminarraum	4.0
S103 9	37	14	17	17	Seminarraum	4.0
S103 12	32	20	20	20	Seminarraum	4.0
S103 161	30	15	15	15	Seminarraum	4.0
S103 110	26	15	16	16	Seminarraum	4.0
S103 125	25	20	20	20	Seminarraum	4.0
S103 126	25	12	12	12	Seminarraum	4.0
S103 164	20	10	10	10	Seminarraum	4.0